2W 3W 4W 5W 6W 7W

czerpnia ścienna 2000x1000mm

APARAT GRZEWCZO-WENTLACYJNY

przewody zaizolować i prowadzić na wysokości +3,40

1% żel. ø100

ø32

APARAT GRZEWCZO-WENTLACYJNY

przewody zaizolować i prowadzić na wysokości +3,40

czujnik temperatury

ø50 ø20

zraszacz sufitowy

istniejący hydrant do demontażu i przeniesienia

WYWIETRZAK DACHOWY ø400

WYWIETRZAK DACHOWY ø400

WYWIETRZAK DACHOWY ø400

ø32

ø80

przewód wodociągowy do demontażu

HW-52N-20K

hydrant wewnętrzny z wężem płaskoskładanym z przenesienia

centralka kontrolno-alarmowa z zaworem pobudzającym uruchamiana impulsem elektrycznym

+2,40

przewody wody zimnej połączyć z istniejącą instalacją

±0,0m

-1.4m

POM.WYGARNIACZY

włączyć do istniejącej instalacji kanalizacji podposadzkowej

-0,54

żel. ø100

ø40

włączyć do istniejącej instalacji kanalizacji podposadzkowej

do SUW

-1.50

żel. ø150

istn. studzienka schładzająca

ø50

istn.przewody ø40 wymienić na ø50

istn.przewody ø32 wymienić na ø50

istn.przewody ø32 wymienić na ø50

żel. ø150

ø40

zw ø65

-2.60

HALA KOTŁÓW

żel. ø150

zw ø65 ø40 zw ø15 ø32 0,5% ø32

HP

ø65

z wodociągu

ø65

z wodociągu

ISTNIEJĄCE PRZEWODY:

- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA PODPOSADZKOWA
- ISTNIEJĄCE PRZEWODY WODOCIĄGOWE
- ISTNIEJĄCE PRZEWODY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJE PROJEKTOWANE:

- PROJEKTOWANA KANALIZACJA PODPOSADZKOWA
- PROJEKTOWANE PRZEWODY WODOCIĄGOWE
- PROJEKTOWANE PRZEWODY KANALIZACYJNE
- PROJEKTOWANE WYWIETRZAKI DACHOWE
- PROJEKTOWANA CZERPNIA ŚCIENNA
- PROJEKTOWANE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE

Nazwa i adres:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI WRAZ Z BUDOWĄ WIATY POD RĘBAK I PRZEBUDOWĄ WIATY NA ZRĘBKI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
NA DZIAŁCE O NR EW. 1128/4 OBRĘB PISZ 1 MIEJSCOWOŚĆ PISZ PRZY UL.JAGODNEJ 1C

Inwestor
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu
ul.Jagodna 1C, 12-200 Pisz

Wykonawca projektu:
P.P.H.U. "JUWA"
Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
15-182 Białystok, ul.Sosabowskiego 22

Branża:	Faza:
TECHNOLOGIA KOTŁOWNI	PROJEKT BUDOWLANY

Projektant:	30.09.2016r
mgr inż. Elżbieta Żendzian upr.nr Bł/20/99 w specjalności instalacji sanitarnych	
Sprawdzający: mgr inż. Waldemar Filipkowski upr.nr Bł/119/83 w specjalności instalacji sanitarnych	30.09.2016r

Nazwa rysunku
INSTALACJE WEWNĘTRZNE. RZUT POZIOMU 0,0

Nr rysunku	Skala:
PB.TK.11	1:100