

Odpowiedź na skierowane w dniu 07.10.2019 roku o 11:36 faxem, do PEC Pisz
zapytanie w sprawie postępowania pod nazwą „Budowa ruchomej podłogi z
układem zasilania kotła w biomasę”

Pytanie:

„Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie instalacji zraszaczowej oraz dostawa i montaż ruchomej podłogi (przedmiar robót branży sanitarnej)”?

Odpowiedź:

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie instalacji zraszaczowej opisanej w projekcie pod nazwą:

„PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI O POWIERZCHNI ROZBUDOWY 277.06 m² O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 459.73 m² I KUBATURZE 3 377.36 m³ WRAZ Z BUDOWĄ WIATY NA RĘBAK O POWIERZCHNI ZABUDOWY 240.62 m² I KUBATURZE 1 688.4 m³ NA DZIAŁCE NR 1128/4 POŁOŻONEJ W PISZU, PRZY UL. JAGODNEJ 1C W ZAKRESIE: BUDOWY RUCHOMEJ PODŁOGI Z UKŁADEM ZASILANIA KOTŁA W BIOMASĘ ORAZ BUDOWY INSTALACJI ZRASZACZOWEJ W PROJEKTOWANYM I ISTNIEJĄCYM POMIESZCZENIU WYGARNIACZY:

PROJEKTANT mgr inż. Waldemar Filipkowski upr. nr Bł/119/83 14.12.2018r

Projekt jest zamieszczony w pliku PR_RUCHOMEJ_PODŁ_2018_2/PW/IS/wersja pdf/Opis.pdf. Opis Instalacji przeciwpożarowej w szczególności jest zawarty w punkcie 1.5. INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA, oraz w punkcie 2. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ.

W zakres zamówienia wchodzi także wykonanie zasilania elektrycznego 230 VAC instalacji przeciwpożarowej z rozdzielni głównej Ciepłowni PEC Pisz.

W zakres zamówienia nie wchodzi dostawa i montaż ruchomej podłogi.