

Pisz, dnia 18.01.2023r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

„Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Pisz - Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasa z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”

Wyjaśnienie IV

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące w/w postępowania:

Pytanie nr 1

§ 11 pkt 6.2.c umowy „Wykonanie pomiarów elektroenergetycznych kotłów oraz potwierdzenie osiągnięcia wymaganej sprawności kotłów i instalacji kondensacji, zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę zaakceptowaną przez Zamawiającego. Koszt pomiarów obciąża Wykonawcę” oraz § 11 pkt 6.2.d umowy „Wykonanie pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w celu sprawdzenia czy instalacja spełnia standardy emisji, o których mowa w Załączniku nr 2 do SWZ – specyfikacja techniczna. Pomiary wielkości emisji przeprowadzone będą przed zakończeniem rozruchu instalacji, zostaną one wykonane przez specjalistyczną firmę zaakceptowaną przez Zamawiającego. Koszt pomiarów obciąża Wykonawcę” w związku z czym, skoro Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji firmy do pomiarów gwarancyjnych to powinien określić jakie warunki powinna spełniać firma aby uzyskała akceptację Zamawiającego lub przeniesienie kosztów firm wykonujących pomiary na Zamawiającego. W przypadku pozostawienia powyższych zapisów wnosimy o informację jaką kwotę należy przyjąć na firmy zajmujące się powyższymi pracami?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż zmianie ulegają § 11 ust. 6 pkt 2 ppkt c) i d) Załącznika nr 8 do SWZ stanowiącego Wzór Umowy, przyjmując brzmienie:

„ c) wykonanie pomiarów energetycznych kotłów oraz potwierdzenie osiągnięcia wymaganej sprawności kotłów i instalacji kondensacji, zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę wybraną przez Zamawiającego. Koszt pomiarów poniesie Zamawiający”



Strona 1 z 4

„ d) wykonanie pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w celu sprawdzenia czy instalacja spełnia standardy emisji, o których mowa w Załączniku nr 2 do SWZ – specyfikacja techniczna. Pomiary wielkości emisji przeprowadzone będą przed zakończeniem rozruchu instalacji, zostaną one wykonane przez specjalistyczną firmę wybraną przez Zamawiającego. Koszt pomiarów poniesie Zamawiający”

Pytanie nr 2

Zgodnie z warunkami przetargu, rozdział V, 1.; 4), jest określone wymagania ekonomiczne i finansowe:

Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że:

- a) W każdym z ostatnich trzech lat obrotowych osiągnął przychód netto ze sprzedaży robót budowlanych nie mniejszy niż 10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów) w każdym roku obrotowym,
- b) Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów)

Proszę doprecyzować, czy w przypadku składania przez dostawcę oferty na podstawie umowy joint venture (konsorcjum) powyższe wymagania musi spełniać całe konsorcjum, czy też każdy członek konsorcjum z osobna?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż w przypadku składania przez dostawcę oferty na podstawie umowy joint venture (konsorcjum) powyższe wymagania musi spełniać całe konsorcjum.

Pytanie nr 3

Według załącznika 4/1 należy wyodrębnić cenę poszczególnych robót, a w załączniku 4/2 „Przewidywany Harmonogram Realizacji Projektu” ich przewidywany termin. W załączniku 4/2 jest wpis, że ilość pozycji można zmieniać, natomiast nie ma takiego wpisu w załączniku 4/1. Czu oba załączniki można konfigurować zmieniać liczbę pozycji? Obecnie załączone nie są ujednolicone, w załączniku 4/1 brakuje pozycji na temat projektowania.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż zmienił Załącznik nr 4/1 do SWZ dodając pod nr 1 pozycję „Adaptacja istniejących projektów”. Z dniem publikacji niniejszego wyjaśnienia, Zamawiający publikuje Załącznik nr 4/1 z wprowadzonymi zmianami.



Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dysponuje analizą pierwiastkową paliwa projektowanego? Jeżeli tak prosimy o przesłanie.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje analizą pierwiastkową paliwa projektowanego.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kotła płomieniówkowego pionowego z ruchomym skośnym rusztem, i trójciągowym wymiennikiem ciepła oraz ekonomizerem suchym wolnostojącym i ekonomizerem mokrym.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie różnicy temperatur pomiędzy spalinami a wodą na wylocie z ekonomizera mokrego przy zachowaniu pozostałych parametrów? Utrzymanie zaproponowanych 2°C jest niemożliwe dla tego typu urządzeń.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 7


Czy Zamawiający honorował będzie oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej z poprzedniej edycji przetargu z końca 2022?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Rozdz. VI pkt 6 SWZ „Z obowiązku udziału w wizji lokalnej zwolnieni są Wykonawcy którzy brali udział w wizji lokalnej w dniu 23 listopada 2022r. o godz. 11.00, wówczas należy załączyć do oferty potwierdzenie odbycia wizji lokalnej we wspomnianym terminie.”

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający bezwzględnie wymaga szczegółowego kosztorysu ofertowego? Na etapie oferty takie wymaganie wydaje się niezasadne tym bardziej że wynagrodzenie





PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI

CIEPLNEJ Sp. z o.o.

12-200 Pisz, ul. Jagodna 1c

NIP 849-000-01-34 REGON 790178335

tel. 87 423 28 79, fax 87 423 39 67

e-mail: sekretariat@pecpisz.pl

www.pecpisz.pl

traktowane jest jako ryczałtowe. Ponadto Zamawiający w wielu przypadkach wymaga uzgodnienia z nim rozwiązań technicznych oraz lokalizacji urządzeń co będzie miało wpływ na koszty.

Odpowiedź nr 8

Tak, Zamawiający bezwzględnie wymaga szczegółowego kosztorysu ofertowego, który należy dołączyć do złożonej oferty.

Pytanie nr 9

Czy zamawiający dopuszcza wypłacenie zaliczki. Jeżeli tak to w jakiej wysokości?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wypłacenia zaliczki.

Pytanie nr 10

Jeżeli oferent korzysta z referencji członka konsorcjum z poza Unii Europejskiej to czy Zamawiający dopuszcza dołączenie jako dowodu potwierdzającego referencje, protokołu końcowego z odbioru inwestycji przetłumaczonego na język polski i potwierdzonego za zgodność z oryginałem?

Odpowiedź nr 10

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

PREZES ZARZĄDU
PEC Sp. z o.o. w Pisz

Marek Znojek Strona 4 z 4