

POZIOM PORÓWNAWCZY 110.00 m n.p.m.

ODLEGŁOŚCI	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA POWIERZCHNI SIECI	RZĘDNA OSI SIECI	NAZIOM	ZAGŁĘBIENIE OSI SIECI	PODSYPKA	Punkt
582.20	117.70	116.63	116.60	1.07	1.10	0.10	co21a
636.20	117.70	116.63	116.60	1.07	1.10	0.10	co22
638.70	117.70	116.63	116.60	1.07	1.10	0.10	co23
641.70	117.70	116.63	116.60	1.07	1.10	0.10	co24
644.20	117.70	116.63	116.60	1.07	1.10	0.10	co25
718.20	117.80	116.73	116.70	1.07	1.10	0.10	co26
720.70	117.80	116.73	116.70	1.07	1.10	0.10	co27
723.70	117.80	116.73	116.70	1.07	1.10	0.10	co28
726.20	117.80	116.73	116.70	1.07	1.10	0.10	co29
800.20	117.80	116.73	116.70	1.07	1.10	0.10	co30
802.70	117.80	116.73	116.70	1.07	1.10	0.10	co31
805.70	117.80	116.73	116.70	1.07	1.10	0.10	co32
808.20	117.80	116.73	116.70	1.07	1.10	0.10	co33
842.99		116.65	116.61				
848.87		116.63	116.60				
859.15		116.61	116.57				
869.20	117.65	116.58	116.55	1.07	1.10	0.10	co34

SPADKI, DŁUGOŚCI: 0 ‰ 62.00m; 1.4 ‰ 74.00m; 0 ‰ 90.00m; 2.5 ‰ 61.00m

ŚREDNICA, MATERIAŁ: Rury preizolowane Dn = 2x65 mm L=287.00m

Odległości cząstkowe: 54.00 (6), 2.50, 3.00, 2.50, 74.00 (7), 2.50, 3.00, 2.50, 74.00 (8), 2.50, 3.00, 2.50, 61.00

JM PROJEKT BIURO US. USŁUGOWO – PROJEKTOWE UL.EKOLOGICZNA 15 07-410 OSTROŁĘKA	BRANŻA: SANITARNA	DATA: WRZESIEŃ 2023 — FAZA: PB
	INWESTOR	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ul. Jagodna 1C, 12 – 200 Pisz
	NAZWA RYSUNKU	Profil podłużny sieci C.O. co21a – co34 ETAP 2
	ADRES BUDOWY	PISZ, ul. Słubicka, Wołodyjowskiego, Reja
ADRES BUDOWY	Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Wołodyjowskiego, Reja w Piszu oraz granicą administracyjną miasta Pisz	FORMAT: xA3
PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Malicki Upr. Nr PDL/0057/PWBS/17		SKALA: 1:100 1:1000
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Maciej Jerzy Kalwas Upr. Nr MAZ/0058/PWBS/18		4